



Общество с ограниченной ответственностью «Квантум-В»

115432, Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 22, к. 1, этаж подвал, пом. II, комната 15, тел.: +7 (499) 490-29-26

АО "СМП Банк" quantum-v.ru

БИК 044525503, К/с 30101810545250000503, Р/с 40702810700280000302

Протокол консервации чиллера

г. Москва

_____ Г.

Заказчик: _____

Адрес проведения работ: _____

Общая информация	
Марка	
Модель	
Серийный номер	
Количество холодильных контуров	
Количество компрессоров	
Тип компрессоров	
Фреон	
Место установки	

Проверка состояния всех узлов		
Наименование	Значение	Норма (V/X)
Сопротивление изоляции обмоток компрессора №1		
Сопротивление изоляции обмоток компрессора №2		
Сопротивление изоляции обмоток компрессора №3		
Сопротивление изоляции обмоток компрессора №4		
Сопротивление изоляции обмоток компрессора №5		
Сопротивление изоляции обмоток компрессора №6		
Сопротивление изоляции обмоток вентилятора №1		
Сопротивление изоляции обмоток вентилятора №2		
Сопротивление изоляции обмоток вентилятора №3		
Сопротивление изоляции обмоток вентилятора №4		
Сопротивление изоляции обмоток вентилятора №5		
Сопротивление изоляции обмоток вентилятора №6		
Контроль влажности в контуре №1 (по индикатору смотрового стекла)		
Контроль влажности в контуре №2 (по индикатору смотрового стекла)		
Работоспособность реле протока		

Замеры и контроль основных параметров chillera в рабочем цикле

Наименование	Значение	Норма (V/X)	Примечание
Давление всасывания			
Давление нагнетания			
Перегрев фреона в испарителе			
Переохлаждение фреона в конденсаторе			
Перепад давления воды на испарителе			
Перепад давления воды на фильтре грязевике			
Рабочий ток гидронасоса			

Консервация

Наименование работ	Выполнение (V/X/-)	Примечание
Конденсация хладагента в ресивер и конденсатор		
Слив воды из гидравлического контура, осушение		
Закрытие отсечных вентилей		
Заправка этиленгликолем испарителя, при необходимости		

Выявленные неисправности и замечания

Заключение

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

От ЗАКАЗЧИКА

Инженер

должностьдолжностьподпись

/

расшифровка

М.П.

подпись

/

расшифровка

М.П.